

ТИПОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на технологическое присоединение к электросетям АО «Комбинат КМАруда»

1. Категория надежности электроснабжения согласно п. 1.2.17 ПУЭ-III.
2. Точка подключения.
3. Выбор способа прокладки кабельной линии определить проектом электроснабжения с учетом максимальной мощности и соблюдением норм ПУЭ.
Проект согласовать с главным энергетиком-начальником энергослужбы АО «Комбинат КМАруда» и органами Ростехнадзора.
4. Тип сечения и марку кабеля определить проектом.
5. Предусмотреть установку приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электроустановок с трансформаторами тока соответствующими нагрузке присоединения.
6. Предоставить список лиц, имеющих право оперативных переговоров и переключений.
7. Заключить договор на поставку электроэнергии с АО «БСК» Губкинский участок.
Копию договора, справку о разрешении подачи электроэнергии предоставить в ЭС.
8. Получить разрешение на допуск в эксплуатацию в Ростехнадзоре.