

ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ по ПС №24 АО "Комбинат КМАруда"

Приложение 1

Наименование ячеек	Наименование присоединения	4-00			10-00			22-00		
		U,кВ	P,МВт	Q,Мвар	U,кВ	P,МВт	Q,Мвар	U,кВ	P,МВт	Q,Мвар
ВТД №1	АО "Комбинат КМАруда"	34,87	2,518	0,775	34,95	2,264	0,508	35,01	3,299	1,472
ВТД №2	АО "Комбинат КМАруда"	35,02	4,532	2,405	35,00	5,284	2,192	34,98	3,910	1,695

Главный энергетик-начальник энергослужбы



Елисеев В.В.