

ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ активной, реактивной мощности и напряжения по ПС №24 на 16.12.2020г.

Наименование ячеек	Наименование присоединения	4-00			9-00			18-00		
		U,кВ	P,МВт	Q,Мвар	U,кВ	P,МВт	Q,Мвар	U,кВ	P,МВт	Q,Мвар
ВТД №1	АО "Комбинат КМАруда"	34,87	3,545	0,945	34,99	3,906	0,836	34,95	2,867	0,498
ВТД №2	АО "Комбинат КМАруда"	34,97	3,520	0,762	34,97	2,984	0,817	34,89	4,286	1,136

Главный энергетик-начальник ЭС



Колмачихин А.В.

Исп. Каныгина Е.А.
8(47241) 9-64-22
mail: kanygina_ea@metholding.com