



Акционерное общество
«Комбинат КМАруда»
309182, Россия, Губкин,
ул. Артема, д.2
Тел./Факс: +7 (47241) 7-58-22
E-mail: kma_info@metholding.com
ОКПО 00186813
ОГРН 1023102258497
ИНН 3127000021
КПП 424950001
www.metholding.com

Первому заместителю директора-
главному инженеру
филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Белгородэнерго»

Решетникову С.А.

308000 г. Белгород,
ул. Преображенская д.42

№ 08.01/ 63 от «21» июня 2021г.

Контрольные измерения
потокораспределения 16.06.2021г.

Уважаемый Сергей Анатольевич!

На Ваш исх. №БЛ/14-01/2935 от 19.05.2021г. направляем Вам ведомость результатов замера 16 июня 2021 года по ПС 24 35 кВ (приложение № 1) фактических значений активной и реактивной мощности нагрузок потребления, напряжения в узлах электрической сети на 04-00, 10-00, 22-00 часов в кол-ве 1 экз. на 1л.

Графики временного отключения потребителей не введены, компенсирующие устройства и потребители, подключенные к АЧР отсутствуют. Отключение оборудования и выведение в ремонт не производилось.

С уважением,

И.о. главного энергетика-
начальника ЭС


Станкевич М.Г.

Исп. Каныгина Е.А.
8(47241)9-64-22
email: kanygina_ea@metholding.com

Приложение 1

ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ активной, реактивной мощности и напряжения по ПС №24 на 16.06.2021г.

Наименование ячеек	Наименование присоединения	4-00			10-00			22-00		
		U, кВ	P, МВт	Q, Мвар	U, кВ	P, МВт	Q, Мвар	U, кВ	P, МВт	Q, Мвар
ВТД №1	АО "Комбинат КМАруда"	34,89	3,129	1,801	34,97	3,524	1,896	34,98	3,931	1,335
ВТД №2	АО "Комбинат КМАруда"	34,86	2,669	0,980	34,99	3,373	1,266	34,95	3,003	0,861



И.о. главного энергетика-начальника ЭС

Станкевич М.Г.

Исп. Каньгина Е.А.
8(47241) 9-64-22
mail: kanygina_ea@methoding.com

