



Акционерное общество
«Комбинат КМАруда»
309182, Россия, Губкин,
ул. Артема, д.2
Тел./Факс: +7 (47241) 7-58-22
E-mail: kma_info@metholding.com
ОКПО 00186813
ОГРН 1023102258497
ИНН 3127000021
КПП 424950001
www.metholding.com

Первому заместителю директора-
главному инженеру
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Белгородэнерго»

Скоробрехе С.А.

308009 г. Белгород,
ул. Преображенская д.42

E-mail: Kurotchenko.AA@mrsk-1.ru

№ 25/01/65 от « 22 » 12 2023г.

Контрольные измерения
потокораспределения 20.12.2023г.

Уважаемый Сергей Александрович!

На Ваш исх. №БЛ/14-01/13320 от 06.12.2023г. направляем Вам ведомость результатов замера 20 декабря 2023 года по ПС-24 35 кВ фактических значений активной и реактивной мощности нагрузок потребления, напряжения в узлах электрической сети и данные по АЧР, ЧАПВ с указанием мощности для каждого присоединения на 04-00, 09-00, 18-00 (см. Приложение 1).

Компенсирующие устройства отсутствуют. Значение положения РПН трансформаторов ТРДН-40000/110 – 9. Ремонт оборудования АО «Комбинат КМАруда» не производился.

С уважением,

Главный энергетик – начальник энергослужбы
АО «Комбинат КМАруда»

Богданчиков Б.В.

Исп. Ильченко И.А. 
8(47241)7-94-22
E-mail: kanygina_ea@metholding.com

ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ активной, реактивной мощности и напряжения по ПС №24 на 20.12.2023г.

Наименование ячеек	Наименование присоединения	04-00			09-00			18-00		
		U,кВ	P,МВт	Q,Мвар	U,кВ	P,МВт	Q,Мвар	U,кВ	P,МВт	Q,Мвар
ВТД №1	АО "Комбинат КМАруда"	34,69	3,776	2,211	34,67	2,783	2,020	35,23	3,620	2,119
ВТД №2	АО "Комбинат КМАруда"	34,51	2,703	0,881	34,92	2,843	0,855	35,13	2,350	0,655

Данные по АЧР, ЧАПВ с указанием мощности для каждого присоединения на 20.12.2023г.

Объект, присоединение		АЧР-1				АЧР-2				ЧАПВ		макс.откл. мощность, МВт	04-00	09-00	18-00
		очередь	Уставка		очередь	Уставка		очередь	Уставка						
			По частоте, Гц	По времени, с		По частоте, Гц	По времени, с		По частоте, Гц	По времени, с					
АО "Комбинат КМАруда"	ЗРУ-6кВ	яч.2	ПС-11 ячейка 14	8 очередь	47,8	0,3	4 очередь (II ступень совмещенная)	-	-	-	2,0	0,563	0,684	1,266	
АО "Комбинат КМАруда"	ЗРУ-6кВ	яч.6	РТП 1.1 ячейка 2	8 очередь	47,8	0,3	4 очередь (II ступень совмещенная)	-	-	-	0,5	0,434	0,189	0,189	
АО "Комбинат КМАруда"	ЗРУ-6кВ	яч.9	РТП 1.2 ячейка 2	8 очередь	47,8	0,3	4 очередь (II ступень совмещенная)	-	-	-	0,5	0,017	0,018	0,018	
АО "Комбинат КМАруда"	ЗРУ-6кВ	яч.49	ПС-13 ячейка 2	8 очередь	47,8	0,3	4 очередь (II ступень совмещенная)	-	-	-	7,0	6,147	6,140	6,334	
АО "Комбинат КМАруда"	ЗРУ-6кВ	яч.18	КТПН 1 ячейка 7	8 очередь	47,8	0,3	4 очередь (II ступень совмещенная)	-	-	-	2,0	0,705	0,920	0,759	
АО "Комбинат КМАруда"	ЗРУ-6кВ	яч.20	РТП 1.1 ячейка 1	8 очередь	47,8	0,3	4 очередь (II ступень совмещенная)	-	-	-	0,5	0,214	0,108	0,070	
АО "Комбинат КМАруда"	ЗРУ-6кВ	яч.21	РТП 1.2 ячейка 1	8 очередь	47,8	0,3	4 очередь (II ступень совмещенная)	-	-	-	0,5	0,013	0,013	0,013	
АО "Комбинат КМАруда"	ЗРУ-6кВ	яч.31	ПС-14 ячейка 16	8 очередь	47,8	0,3	4 очередь (II ступень совмещенная)	-	-	-	5,0	3,390	3,360	3,055	
АО "Комбинат КМАруда"	ЗРУ-6кВ	яч.30	ПС-3 ячейка 3	8 очередь	47,8	0,3	4 очередь (II ступень совмещенная)	-	-	-	3,0	1,135	1,120	1,152	
АО "Комбинат КМАруда"	ЗРУ-6кВ	яч.27	ПС-11 ячейка 9	8 очередь	47,8	0,3	4 очередь (II ступень совмещенная)	-	-	-	2,0	2,071	1,726	0,640	
АО "Комбинат КМАруда"	ЗРУ-6кВ	яч.36	КТПН 8	8 очередь	47,8	0,3	4 очередь (II ступень совмещенная)	-	-	-	0,5	0,017	0,020	0,013	

Главный энергетик-начальник ЭС

Богданчиков Б.В.